

国家电网有限公司继电保护及安全自动装置专业检测

(三相就地操作箱)合格产品公告

许昌开普检测研究院股份有限公司

(国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心)

2019年12月27日

国家电网有限公司继电保护及安全自动装置专业检测三相就地操作箱送检装置包括 6 个厂家生产的 6 套装置。共 5 套送检装置通过检测，装置清单如下（序号相同排名不分先后）：

表 1 三相就地操作箱合格清单

序号	厂商	装置型号
1	南京南瑞继保工程技术有限公司	CJX-32
1	积成电子股份有限公司	SSA-096J
1	北京四方继保工程技术有限公司	JFZ-11S
2	许继电气股份有限公司	ZJX-811
2	上海思源弘瑞自动化有限公司	UDC-382

说明：检验结果仅针对送检样品负责。

附录 三相就地操作箱合格产品的插件及结构背视图

1. 南京南瑞继保工程技术有限公司

CJX-32 插件及结构背视图

插槽 1 ^[注-3]	插槽 2 ^[注-3]	插槽 3 ^[注-4]
NR0591BA (220V)	NR0592AA (220V)	NR0593AA (220V、保持)
		NR0593AB (110V、保持)
NR0591BB (110V)	NR0592AB (110V)	NR0593BA (220V、不保持)
		NR0593BB (110V、不保持)
		【空】

2. 积成电子股份有限公司

SSA-096J 插件及结构背视图

插槽 1 ^[注-3]	插槽 2 ^[注-3]	插槽 3 ^[注-4]
电源插件 (DC220V)	操作回路插件 (DC220V)	电压切换插件 (DC220V、保持)
电源插件 (DC110V)	操作回路插件 (DC110V)	电压切换插件 (DC110V、保持)
		【空】

3.北京四方继保工程技术有限公司

JFZ-11S 插件及结构背视图

插槽 1 [注 3]	插槽 2 [注 3]	插槽 3 [注 4]
操作插件 (DC220V)	逻辑插件 (DC220V)	切换插件 (DC220V、不保持)
操作插件 (DC110V)	逻辑插件 (DC110V)	切换插件 (DC110V、保持)
		【空】

4.许继电气股份有限公司

ZJX-811 插件及结构背视图

插槽 1 [注 3]	插槽 2 [注 3]	插槽 3 [注 4]
NCZ-8508 插件 (220V)	NCZ-8509 插件 (220V)	NCZ-8510 插件 (220V、保持)
NCZ-8508 插件 (110V)	NCZ-8509 插件 (110V)	NCZ-8510 插件 (110V、保持)
		【空】



5.上海思源弘瑞自动化有限公司

UDC-382 插件及结构背视图

插槽 1 <small>[注1]</small>	插槽 2 <small>[注1]</small>	插槽 3 <small>[注2]</small>
操作回路插件 SY1462 (DC220V)	操作回路插件 SY1461 (DC220V)	电压切换插件 SY1458 (DC220V、保持) 【空】

说明：1.注 1 表示该插槽唯一，必配。

2.注 2 表示该插槽唯一或空。

3.注 3 表示该插槽多选一，必配。

4.注 4 表示该插槽多选一或空。

5.注 5 表示该插槽为空。

